



MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Siendo las **09:30** horas, del día **09 de agosto del 2021**, se reunieron en la Dirección General de Desarrollo Municipal del H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán, cita en Morelos No.1, Col. Centro del municipio de Ixtlahuacán, Col., funcionarios y contratistas participantes inscritos en la Licitación Pública Nacional No. **LO-806006999-E2-2021**, correspondiente a la Obra: **"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE 31 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN"** del **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021**.

Para realizar las aclaraciones correspondientes a la obra antes citada, se preguntó a los contratistas si existían dudas a la información proporcionada por la Dirección.

Por lo que empezando la sesión de preguntas y respuesta se preguntó lo siguiente:

Pregunta	Respuesta
En el catálogo de conceptos, el concepto numero 008, no menciona la resistencia del concreto en la capa de compresión, ¿Cuál sería la resistencia del concreto?	La resistencia debe ser F'C=250kg/cm2.

Concluyendo con la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a la clausura de este evento siendo las **09:47** horas se da por concluido este acto donde firman al calce los que en ella intervienen para los efectos legales correspondientes.

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACÁN

ARQ. MARTIN PINEDA ORTIZ
DIRECTOR GENERAL DE
DESARROLLO MUNICIPAL

ARQ. MARIBEL MARTINEZ HUERTA
JEFA DE OBRA PÚBLICA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO MUNICIPAL





POR LOS CONTRATISTAS

**ING. MARCO ANTONIO GAYTAN
RAMOS**

**REPRESENTANTE DE ING. RAMON
MONTAÑO VAZQUEZ PERSONA FISICA
CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL.**

**C. ERICK DAVID CABRAL
RAMIREZ**

**REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
INTEGRA CONSTRUCCIONES Y
MATENIMIENTO S.A. DE C.V.**



"2021, año de Griselda Álvarez Ponce de León"



**(313) 32 4 9670
(313) 32 4 9032
(313) 32 4 9008**



Calle Morelos #1



**Gobierno Municipal de Ixtlahuacán
2018-2021**