



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE IXTLAHUACÁN
DIRECCIÓN DE PLANEACION Y DESARROLLO
MUNICIPAL**



MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Siendo las **09:30** horas, del día **07 de Junio del 2016**, se reunieron en la Dirección De Planeación y desarrollo del municipio de Ixtlahuacán, cita en Morelos No.1, Col. Centro del municipio de Ixtlahuacán, Col., Funcionarios y Contratistas participantes inscritos en la Licitación Pública Nacional No. **LO-806006999-E3-2016**, correspondiente a la Obra: **“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO EN CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALEDAÑA AL HOSPITAL”** del FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016.

Para realizar las aclaraciones correspondientes a la obra antes citada, se pregunto a los contratistas si existían dudas a la información proporcionada por la Dirección.

Por lo que empezando la sesión de preguntas y respuesta se pregunto lo siguiente:

Pregunta	Respuesta
¿En el concepto No. 2 se puede especificar la distancia para la descarga de material sobrante del centro de acopio?	El Municipio no cuenta con un espacio físico de disposición final de los materiales sobrantes, es responsabilidad del contratista, buscar sitio de disposición de los materiales sobrantes y eso contemple en su propuesta.
¿En el concepto No. 3 no se considera algún tipo de acero malla electrosoldada 6-6/10-10 o 6-6/6-6?	Si se debe considerar, por lo que al concepto 3 se le debe de agregar el texto: <u>Incluye: Malla electrosoldada 6-6/10/10, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.</u>
¿En el concepto No. 4 tomo domiciliaria estas son tomas nuevas o reparación de existentes?	Son reparaciones
¿Se incluirá la alcantarilla y tubo de descarga para captación de agua pluvial?	No se incluirá

De igual manera el Director de Planeación y desarrollo municipal de Ixtlahuacán, hace la aclaración que dentro del catalogo de conceptos, habrá unos cambios que deben considerar en sus propuestas, específicamente en el **concepto No. 5** que dice Tuvo de pvc sanitario anger extremos lisos de 40 mm (1 ½”) marca tubos flexibles, incluye cortes y fijación, y debe decir Tuvo pvc sanitario liso de 3” marca tubos flexibles o similar en calidad y precio, incluye: material, herramienta, mano de obra, conexiones y todo lo necesario para su correcta instalación.

En el **concepto No.6** dice Pozo de visita cónico 60 a 120 cm de 1.25 mt prof. y debe decir Renivelación de pozo de visita, incluye herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Concluyendo con la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a la clausura de este evento siendo las **10:30** horas se da por concluido este acto donde firman al calce los que en ella intervienen para los efectos legales correspondientes.

“2016, Año de la Inclusión e Igualdad para las personas con Autismo”

Three handwritten signatures in blue ink are present at the bottom of the page.

Four handwritten signatures in blue ink are present on the right side of the page.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE IXTLAHUACÁN
DIRECCIÓN DE PLANEACION Y DESARROLLO
MUNICIPAL



Obra: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO EN CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALEDÑA AL HOSPITAL" del FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016.

Licitacion: LO-806006999-E3-2016

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACÁN

LIC. ABDÍAS MARÍA ACEVEDO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN

POR LOS CONTRATISTAS

ING. HECTOR PEREZ LARIOS
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA GP3
INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.

ING. LUIS HUMBERTO CALDERON
TORRES PERSONA FISICA CON
ACTIVIDAD EMPRESARIAL

C.P. JOEL CERVANTES LOPEZ
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD
EMPRESARIAL

ING. FLORENTINO RAMIREZ VALDEZ
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
CYMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ING. JOSE EZEQUIEL VALENCIA
CUNILLE REPRESENTANTE DE LA
EMPRESA CLM CENTRO LOGISTICO
MANZANILLO S.A. DE C.V.

T.C. ROBERTO SANTANA MACIAS
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD
EMPRESARIAL,

"2016, Año de la Inclusión e Igualdad para las personas con Autismo"